

景德镇市水利局

分类：A

签发：徐九生

景水防字〔2021〕58号

关于市十五届人大六次会议第 67 号建议的答复

尊敬的詹俊英代表：

您提出的关于加快城市内涝整治的建议收悉，现答复如下：

景德镇市是全国 54 座重要防洪城市之一，是江西省四大暴雨中心之一。洪涝灾害是我市最主要的自然灾害，集中降雨多，洪灾频发，洪水陡涨陡落，过境洪水特征明显，且外洪内涝风险并存。面对外洪、内涝的双重威胁，市委、市政府高度重视，按照“库堤结合、先堤后库、逐步实施”的方式，逐步建成了由浯溪口水利枢纽工程、堤防工程、排涝站和雨水管网等组成的城市防洪排涝体系，城市抗御洪涝灾害的能力逐年提升，城区的受淹面积逐年减少。

2020 年 7 月份暴雨洪水后，市委、市政府专门部署了灾后重建和城市防洪体系补短板工作。市水利局利用近一个月的时间，进行了实地勘察，拟制形成了《景德镇市城市防洪体系补短板方案》；9 月 7 日，市政府主要领导主持召开城市防洪体系补短板专

题会议，定下了“外水不进城、内涝排得出”的工作目标，全面启动 16 个补短板项目（后期增建 1 个），主要包括：新建官庄堤、河西堤、三河堤，对城东堤、西河左岸进行加高加固；新建龙井路、下窑、麻园岭和三河 4 个排涝站，改（扩）建西瓜洲、十八渡、人民公园 3 个排涝站等；9 月 29 日，市政府主要领导又主持召开内涝整治专题会议，审议通过了《景德镇市中心城区内涝整治系统化方案》，启动了中心城区内涝整治十大工程（后期增建 1 个），主要包括景苑小区及李家坳铁路涵洞、昌江村、陶阳北路涵洞、景华南区及丽华花苑、方家山及南河片区、迎宾路及麻园岭片区等，进而消除 19 个城区内涝点。

经过近 10 个月不懈努力，截至 2021 年 5 月底，17 个补短板项目和 11 个内涝整治工程主体完工，36.5 公里的主城区城防工程形成了封闭圈，排涝装机容量由 2020 年的 16661 千瓦增加到现在的 27321 千瓦，排涝范围增加了 19.78 平方公里；新建了 10.58 公里雨水管道和 2.38 公里雨水箱涵，打通了 1.7 公里的排水沟渠，疏通管网共计 10 公里。在应对今年 6 月 26 日至 7 月 3 日集中强降雨过程中，城防体系补短板项目和内涝整治工程全部投入使用，发挥效益。其中，城区 15 个排涝站全部投入运行，累计运行 174.69 小时，排出内涝 367.1 万方，最大限度地消除了城区内涝。

另外，珠山区黄泥头片区尚未实施防洪排涝体系建设，该片区仍有内涝风险。市委、市政府主要领导密切关注、十分牵挂，先后到现场调研，就继续推进补短板工作进行部署。目前，黄泥头片区、南河左岸（三宝-银坑坞）和古城畈堤等防洪排涝短板问

题的调查和技术论证工作已形成了报告方案，正在向市委、市政府领导报告。

感谢您对我们工作的关心和支持！

附件：人大代表建议办理情况征询意见表



抄送：市人大选任联工作委员会，市政府办公室。

景德镇市水利局办公室

2021年8月23日印发

附件

人大代表建议办理情况征询意见表

代表姓名	詹俊英	通讯地址			
建议内容	加快城市内涝整治			建议编号	总第 67 号
承办单位	景德镇市水利局		电话	防御科 0798-8524942	
满意	✓	基本满意		不满意	

代表意见:

近年水利部门投入大,见效快,群众受益多,希望继续努力,关注民生,为百姓服务。

说明: 此表一式三份, 请代表如实填写后, 1 份寄承办单位, 1 份寄市人大选任联工委, 1 份寄市政府办公室。

代表签字:

詹俊英

2021 年 8 月 31 日